

9/PCM/2016/ZP/A

Wołów, 21.04.2016 r.

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego 9/PCM/2016/ZP/A zadania pn: dot.: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie
Sp. z o. o

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1. Ad odpowiedz 12 oraz 35 i 36. Rozumiemy, iż oferując zamiast zawartości gazu w butli 6kg zawartość gazu 7,5kg Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość butli w formularzu cenowym ?

Odp. Tak

Pytanie 2. Ad odpowiedz 19 Prosimy o określenie rodzaju przyłącza do tankowania przy zbiorniku własnym Zamawiającego.

Odp. Przyłącze gwintowe firmy messer.

Pytanie 3. Ad odpowiedz 29 Rozumiemy, iż zgodnie z obowiązującymi normami zawartość gazu w butlach 2l ma wynosić minimum 0,4m³ ? Czy butle mają być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory kompatybilne z przyłączem reduktorowym i przyłączem w karetkę?

Odp. Tak

Pytanie 4. Ad odpowiedz 30 Wykonawca prosił o podanie ilości butli jakie mają być dostarczone do poszczególnych lokalizacji. Prosimy o konkretną odpowiedź na to pytanie.

Odp. Ma istnieć możliwość dostarczania butli do wszystkich z posiadanych lokalizacji. główne wartości dostaw:

1. Szpital Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26
pozycja 4 – 50 szt.

2. Przychodnia Wołów ul. Piłsudskiego 34
Butla tlenowa mała 2 szt.

3. Szpital Brzeg Dolny A. Jerozolimskie 26 Brzeg Dolny
pozycja 1. - 18 szt.
pozycja 6. - 30 szt.
pozycja 3. - 15 szt.

4. Przychodnia Brzeg Dolny Al. Jerozolimskie 28 Brzeg Dolny
butla tlenowa mała - 2 szt.

5. Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy ul. Inwalidów Wojennych 18
Pozycja 1 - 2 szt.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Zamawiający informuje, iż na podstawie udzielonych odpowiedzi dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz cenowy, w pozycji 8 kolumna 9 podano 7 szt. a powinno być 1 szt. oraz w pozycji 9 kolumna 9 podano 4szt. a powinno być 1 szt. W związku z czym do wyjaśnień dołącza się zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ.

Z poważaniem

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI
Ilona Zmarlała
Ilona Zmarlała

Otrzymują:

1. a/a.
2. Wszyscy uczestnicy postępowania

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa handlowa | Producent | Przedmiot zamówienia | Przeznaczenie | Rodzaj opakowania | Pojemność | Stężenie | Jednostka miary | Ilość opak. ogółem | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
|-----|----------------|-----------|--|---------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------|-------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | Tlen medyczny sprężony | | Butla | 40 L | 6,4m ³ | 1 szt. | 20 | | | | |
| 2 | | | Dzierżawa butli tlenowej | | Butla | 40 L | 6,4m ³ | 1 BDZ | 1 825 | | | | |
| | | | Tlen ciekły | | Zbiornik | | | 1 kg | 40 500 | | | | |
| | | | Dzierżawa zbiornika (3 tony) parownic | | Zbiornik | | | 1 missiąc | 12 | | | | |
| 3 | | | Dwutlenek węgla medyczny sprężony | laryngoskopia | Butla | 10 L | 6 kg | 1 szt. | 155 | | | | |
| | | | Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego sprężonego | | butla | 10 L | 6 kg | 1 BDZ | 1 460 | | | | |
| 4 | | | Dwutlenek węgla medyczny sprężony | krioterapia | Butla | 10 L | 10 kg | 1 szt. | 2 | | | | |
| | | | Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego sprężonego | | Butla | 10 L | 10 kg | 1 BDZ | 365 | | | | |
| 5 | | | Azet ciekły | krioterapia | Zbiornik | 30 KG | | 1 kg | 3 500 | | | | |
| | | | Dzierżawa zbiornika do ciekłego azotu | krioterapia | Zbiornik | 180 kg | | | | | | | |
| 6 | | | Podtlenek azotu medycznego | | Butla | 10 L | 7 kg | 1 szt. | 30 | | | | |
| | | | Dzierżawa butli do podtlenku azotu | | Butla | 10 L | 7 kg | 1 BDZ | 3 650 | | | | |
| 7 | | | Gaz przeciwbólowy - podtlenek azotu O2:50%N2O:50% | | butla | 10L | 2,8m ³ | 1 szt. | 12 | | | | |
| | | | Dzierżawa butli do gazu przeciwbólowego | | butla | 10L | 2,8m ³ | 1 szt. | 12 | | | | |

Handwritten initials/signature

Nr sprawy: 9/PCM/2016/ZP/A
 „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Powiatowego Centrum Medycznego
 w Wołowie Sp. z o.o.”.

| 8 | Butla z tlenem medycznym do karetki Dzierżawa butli | karetkka | butla | 2L | 1 szt. | 14 |
|----------------------------------|--|----------|-------|-----|--------|----|
| 9 | Butla z tlenem medycznym do karetki Dzierżawa butli | karetkka | butla | 10L | 1 szt. | 16 |
| Razem wartość zamówienia netto: | | | | | | |
| Razem wartość zamówienia brutto: | | | | | | |
| VAT % | | | | | | |

Wartość z poszczególnych pozycji należy przenieść do formularza ofertowego

.....
 (data i czytelny podpis Wykonawcy)

Monika Zambon